## Ficha Técnica de Produto




Fornecedor: ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA NCM: 85.44.6000

**CNPJ**: 42.983.055/0001-09 **Insc. Est.**: 004111312.00-10

Fabricante: ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 42.983.055/0001-09

## Conjunto de Aterramento Temporário com Vara de Manobra Telescópica para Redes de Distribuição (MT)

Corrente máxima de curto-circuito: - 60 ciclos: 8 kA



## ATR1

Item	Quant.	Unid.	Descrição
01	03	pç	Grampo de aterramento por torção, fixo em vara de manobra telescópica comprimento estendido: 2,59 m
02	01	pç	Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases
03	02	pç	Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal um para o cabo fase/neutro e outro para cabo neutro/sela
04	01	pç	Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra
05	03	pç	Grampo de aterramento com parafuso "T" para conexão ao ponto terra
06	18	m	Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 4 lances de 2 m e 1 lance de 10 m
07	10	pç	Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm²
08	10	pç	Termo retrátil
09	01	pç	Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1,5 m, com ponta rosqueável de bronze
10	01	pç	Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento